



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 сентября 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18549

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 133" г. Перми, в/кран для мытья кухонной посуды на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 18.09.2017 11:40
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 18.09.2017 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 547 Д от 25.01.2017
Заявление(заявка) № 262-ЦА от 17.01.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): б.17.18549

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.09.2017 14:30 Код образца (пробы) 18549 дата начала испытаний 18.09.2017 15:21 дата выдачи результата 19.09.2017 14:55					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 сентября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18549 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 18549 от 29 сентября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д.
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 133" г. Перми, в/кран для мытья кухонной посуды на пищеблоке
5. Дополнительные сведения: Договор № 547 Д от 25.01.2017
Заявление(заявка) № 262-ЦА от 17.01.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18549 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

Щелчкова Е. А.